

Comunicazione trasmessa solo via mail PEC

Oristano, 04/12/2017

Prot. GZ/GF 76728 D4/17**Al Sindaco Comune di CUGLIERI**
protocollo@pec.comune.cuglieri.or.itVia Carlo Alberto, 33
09073 Cuglieri (OR)**Oggetto:** Comunicazione disservizi idrici.

Con la presente si comunica che nella mattinata odierna si è riscontrata una notevole diminuzione della portata in arrivo ai serbatoio Comunali a servizio dell'abitato di Cuglieri con un conseguente abbassamento dei livelli nei serbatoi; tale riduzione potrebbe essere causata da una rottura, tuttora in fase di ricerca, della condotta idrica foranea che alimenta il comune in indirizzo; Inoltre è stata riscontrata una importante rottura, in fase di riparazione della condotta idrica in via Gramsci.

Pertanto si informa che durante la giornata odierna e/o sino alla risoluzione del problema si verificheranno dei disservizi al normale approvvigionamento idrico alle utenze.

Seguiranno ulteriori comunicazioni.

Quanto sopra si comunica per gli adempimenti di vostra competenza.

Cordiali saluti.

DORDINE
DISTRIBUZIONE DISTRETTO N° 4
IL RESPONSABILE
Ing. Giampaolo Zucca

